

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

20.02.2013r.

znak DWK/4/2013/W

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39
67 – 400 Wschowa

Na podstawie Rozdział V (Warunki przyłączenia do sieci) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w odpowiedzi na wniosek z dnia **15.02.2013r.**, Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. Dział Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie zapewnia dostawę wody w ilości **4,0 m³/d** do nieruchomości położonej **we Wschowie** (dz. nr 2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179) oraz podaje warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej:

1. Miejsce włączenia będzie projektowana sieć wodociągowa **Ø 125** wykonana z rury **PE**, zagłębione ok. **1,50 m** w stosunku do powierzchni drogi.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. **0,2 MPa**.
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur **PE HD** oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
4. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-B-01706/Az1.
5. Na podłączenie należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
6. Projekt podlega uzgodnieniu z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
7. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Spółkę na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
8. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
9. Po wybudowaniu przyłącza zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
10. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spółki.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Marek Pawlak