

Wschowa, 21.10.2014r.

W związku z postępowaniem na:

**Budowy zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Pakiet 4 – posadzka na hali produkcyjnej**

przesyłamy listę aktualnych pytań oraz odpowiedzi:

PYTANIE:

Jak zakończyć rynny spustowe odwodnienia dolnego?

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać kanalizację deszczową od rynien spustowych do zbiornika retencyjnego

Niniejszy dokument stanowi integralny element postępowania ofertowego.